



**Katseprotokoll KL2021/V106468K**  
**Terviseohutuslabor**  
**Joogivee keemiline analüüs**

Tellijä: Osäühing Strantum Harju maakond, Harku vald, Tabasalu alevik, Kooli tn 2a  
Veeallika valdaja: Osäühing Strantum Harju maakond, Harku vald, Tabasalu alevik, Kooli tn 2a  
Proovivõtu koht: Harju maakond, Harku vald, Muraste küla, Ringi tn 2  
Proovivõtja: proovivõtja Aare Reinsalu atesteerimistunnistus nr: 761; 1544/18  
Veeallika liik: veevärgivesi Markeering:  
Proovi seisund laborisse saabumisel: Ilma iseärasusteta proovivõtu pudel  
Proov võetud: 27.08.2021 kell: 10:20 Analüüs alustatud: 30.08.2021  
Proov toodud laborisse: 27.08.2021 kell: 13:09 Analüüs lõpetatud: 30.08.2021  
Proovivõtu prot. nr: **KL2021AR17479** Protokoll kinnitatud: **31.08.2021**

Näitaja	Ühik	Tulemus	Piirnorm	Metoodika
Mangaan	µg/l	23	50	RM01:2019

Piirnormide alus: Sotsiaalministri määrus nr. 61, 24.09.2019 „Joogivee kvaliteedi-ja kontrollnõuded ning analüüsimeetodid“.

Protokolli kinnitas vanemspetsialist S.Safonova

**Labor ei vastuta kliendi esitatud andmete õigsuses.**

**Katsetulemused kehtivad uuritud proovide kohta. Protokolli tohib paljundada ainult tervikuna.**

**Tärniga (\*) tähistatud meetod ei kuulu akrediteerimisulatusse.**

Prot. nr.KL2021/V106468K Lk. nr.1(1)

