



Akrediteeritud L013

Joogivee mikrobioloogiline analüüs

Protokoll nr **ML2016/V53842M**


Töö tellija: Strantum OÜ Kooli 2A, Tabasalu, Harku vald, Harjumaa, 76901
Veeallika valdaja: Strantum OÜ Kooli 2A, Tabasalu, Harku vald, Harjumaa, 76901
Proovivõtu koht: Rannamõisa Lasteaed. Merepiiga tee 8A, Rannamõisa, Harku vald, Harjumaa.
Proovivõtja: proovivõtja Aare Reinsalu atesteerimistunnistus nr: 583
Veeallika liik: veevärgivesi
Proovi seisund laborisse saabumisel: Ilma iseärasusteta proovivõtu pudel
Proov võetud: 03.05.2016 kell: 9:10 Analüüs alustatud: 03.05.2016 kell: 14:07
Proov toodud laborisse: 03.05.2016 kell: 11:36 Analüüs lõpetatud: 06.05.2016
Proovi koodnumber: **KL2016AR7660** Protokoll vormistatud: **06.05.2016**

Näitaja	Ühik	Tulemus	Piirnorm	Meetod
Coli-laadsed bakterid	PMÜ/100 ml	0	0	EVS-EN ISO 9308-1
Escherichia coli	PMÜ/100 ml	0	0	EVS-EN ISO 9308-1
Enterokokid	PMÜ/100 ml	0	0	EVS-EN ISO 7899-2
Kolooniate arv 22°C	PMÜ/1 ml	0	-	EVS-EN ISO 6222

Seletus: PMÜ- pesa moodustav ühik.

Piirnormide alus: Sotsiaalministri määrus nr. 82, 31.07.01 „Joogivee kvaliteedi-ja kontrollnõuded ning analüüsimeetodid“.

Katsetulemused kehtivad uuritud proovide kohta. Protokoll tohib paljundada ainult tervikuna.



vanemspetsialist T.Sorrok

